

UNO-X NORGE AS  
Postboks 127  
1325 LYSAKER

Mo i Rana, 15.04.2021

Saksnr.-dok.nr.  
2021/1522-4

Arkivkode  
20/344

Avd/Saksb  
MILA/1-1088

Deres ref.

## Utslippstillatelse for oljeholdig avløpsvann fra Ranenget 25, gbnr 20/344

Dere får lov til å slippe ut oljeholdig avløpsvann fra bilvaskehall i Ranenget 25, gårds- og bruksnummer 20/344. Dere kan ikke starte gravearbeidet før dere har søkt om og fått godkjent byggetillatelse for anlegget.

### Tillatelsen gjelder

- forurensning fra bilvaskehall med biologisk rensing av avløpsvann, samt resirkulering av rensed avløpsvann.
- ved bruk av 7,7 m<sup>3</sup> sandfangtank, 4,3 m<sup>3</sup> oljeutskiller, tre bioreaktortanker på 7,2 m<sup>3</sup>, en lamellseparatortank og en tank for rensed avløpsvann.
- i 3 år fra den er gitt. Hvis arbeidet ikke er startet opp innen 3 år, eller det stopper opp i mer enn 2 år, er ikke tillatelsen gyldig lenger. Disse fristene kan ikke forlenges.

I vedlegget til dette brevet finner dere vilkårene for tillatelsen. Vi ber dere om å lese alle vilkårene nøye før dere begynner arbeidet. Dere er selv ansvarlig for at regelverket blir fulgt. Hvis dere gjør vesentlige endringer i utslippet, må dere søke om endring av tillatelsen.

### Vilkårene for tillatelsen

Rana kommune har gitt tillatelsen på bakgrunn av de opplysningene dere ga i søknaden vi mottok 29.03.2021.

Vilkårene for tillatelsen finner dere i vedlegget.

**Vår vurdering av søknaden**

Utslipp av avløpsvann medfører forurensning. Vi har vurdert ulempene med forurensning opp mot de fordelene og ulempene som etableringen av renseanlegget gir.

Dere får utslippstillatelse fordi

- vi har ikke funnet noen konflikt med naturmangfoldet i området.
- utslippet av oljeholdig avløpsvann vil ha liten innvirkning på den økologiske tilstanden i området.
- den totale belastningen på vannresipienten er akseptabel med tanke på målene i vannforskriften om god status.
- den samlede vurderingen vår er at det renseanlegget dere har søkt om er en god løsning tilpasset de lokale forholdene.

Søknaden gir en grundig redegjørelse for dimensjonering og oppbygging av anlegget. Vaskehallen bygges for stor grad av resirkulering av avløpsvannet, og bruk av svanemerkede vaskemidler.

**Dere og andre berørte parter kan klage på vedtaket**

Fristen for å klage er 3 uker fra dere mottok dette brevet. Hvis dere velger å klage, må dere sende klagen på e-post til [postmottak@rana.kommune.no](mailto:postmottak@rana.kommune.no) eller i posten til Rana kommune, postboks 173, 8601 Mo i Rana. Husk å merke klagen med saksnummer 2021/1522.

Klagen må være skriftlig og underskrevet. I klagen må dere

- skrive at det er en klage
- skrive hvilket vedtak dere klager på
- begrunne hvorfor dere klager
- skrive tydelig hvilke endringer dere ønsker

Hvis dere har nye opplysninger som dere mener vi ikke kjenner til, er det viktig at dere tar med dette også.

Hvis noen andre har klaget, gir vi dere beskjed om det. Kommunen kan bestemme at dere ikke kan ta i bruk tillatelsen før klagen er avgjort. Hvis den som klager får medhold i klagen sin, kan det hende at dere må endre på noe og søke på nytt.

**Dere har rett til å se dokumentene i saken**

Ta kontakt med oss hvis dere ønsker å se saksdokumentene.

**Dere må betale et saksbehandlingsgebyr**

Dere må betale et gebyr på kr. 11 000,- for behandlingen av søknaden.

**Aktuelt regelverk**

- forurensningsloven §§ 11 og 16
- forurensningsforskriften § 15-5
- forurensningsforskriften § 15-3
- forurensningsforskriften §§ 15-7
- plan- og bygningsloven § 28-6
- naturmangfoldloven § 7

**Har dere spørsmål?**

Ta gjerne kontakt med saksbehandler på telefon 75 14 52 14 eller på e-post [postmottak@rana.kommune.no](mailto:postmottak@rana.kommune.no). Husk å merke e-posten med saksnummer 2021/1522.

Med vennlig hilsen

Hilde Sofie Hansen  
seksjonsleder  
Miljø, landbruk og eiendom

Rolf Andreas Pettersen  
rådgiver  
Miljø, landbruk og eiendom

*Brevet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.*

## Vedlegg:

- 1 Kapittel 15 Generelle vilkår for utslipp oljehold avløpsvann
- 2 Kapittel 15. Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann

## Kopi til:

SIV ING BRAATHEN-SØMME AS      Postboks 2224 Strømsø      3003      DRAMMEN